

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| BESCHLUSSVORLAGE (INKB) V0157/18 öffentlich | Referat | |
| | Amt | Ingolstädter Kommunalbetriebe |
| | Kostenstelle (UA) | INKB |
| | Amtsleiter/in | Schwaiger, Thomas |
| | Telefon | 3 05-33 00 |
| | Telefax | 3 05-33 09 |
| E-Mail | thomas.schwaiger@in-kb.de | |
| Datum | 07.02.2018 | |

| Gremium | Sitzung am | Beschlussqualität | Abstimmungs- ergebnis |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | 27.02.2018 | Entscheidung | |

Beratungsgegenstand

Bauvorhaben: Sanierung Wasserversorgungsleitung Friedhofstraße
(Referent Dr. Schwaiger)

Antrag:

Die Projektgenehmigung für die Sanierung der Wasserversorgungsleitung mit einem Gesamtkostenbudget von TEUR 650 in der Friedhofstraße im Wirtschaftsjahr 2017/18 wird erteilt.

Dr. Thomas Schwaiger
Vorstand

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

| | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Einmalige Ausgaben 650.000 | Veranschlagung im laufenden Wirtschaftsplan | |
| Jährliche Folgekosten | <input checked="" type="checkbox"/> im Vermögensplan <input type="checkbox"/> im Erfolgsplan | Euro: 650.000 |
| Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe) | <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt: | Euro: |
| Zu erwartende Erträge (Art und Höhe) | von HSt: | |
| | <input type="checkbox"/> Anmeldung zum Wirtschaftsplan 20 | Euro: |

Kurzvortrag:

Veranlassung:

Im Vorlauf zur geplanten Deckensanierung des Tiefbauamtes in der Friedhofstraße findet eine Netzverstärkung der Trinkwasserversorgungsleitung statt. Die bestehende sanierungsbedürftige Versorgungsleitung (Baujahr 1928) DN 200 wird auf einer Länge von ca. 520 m durch eine Versorgungsleitung DN 300 ersetzt. Im Kreuzungsbereich zur Westlichen Ringstraße wird die Leitung durch ein Pressverfahren mit möglichst geringen Einschränkungen für den Verkehr verlegt.

Die vorgesehene Dimensionserhöhung sichert zum einen die Trinkwasserversorgung im Altstadtbereich, zum anderen wird dem steigenden Löschwasserbedarf der Stadt Ingolstadt Rechnung getragen.

Das Gesamtkostenbudget für das Projekt beläuft sich auf TEUR 650.

Geplante Bauzeit: April – August 2018

